


Un conduit de fumée ne doit pas comporter plus de 2 dévoiements (c'est-à-dire plus d'une partie non verticale).

L'angle de ces dévoiements ne doit pas excéder 45° avec la verticale.

La hauteur entre les deux dévoiements est limitée à 5 mètres.

La section des conduits doit être constante et sans discontinuité.



2 coudes 45°	Øint/ext	E (mm)	H (mm)	H emboité
	80/130	109	323	269
	100/150	115	337	283
	130/180	124	358	304
	150/200	129	372	318
	180/230	138	393	339
	200/250	144	407	353
	250/300	159	443	389
	300/350	173	478	424

2 coudes 45° + 1 tuyau 0.25M	Øint/ext	E (mm)	H (mm)	H emboité
	80/130	243	457	403
	100/150	249	471	417
	130/180	258	492	438
	150/200	264	506	452
	180/230	272	528	474
	200/250	278	542	488
	250/300	293	577	523
	300/350	308	613	559

2 coudes 45° + 1 tuyau 0.50M	Øint/ext	E (mm)	H (mm)	H emboité
	80/130	420	634	580
	100/150	426	648	594
	130/180	435	669	615
	150/200	440	683	629
	180/230	449	704	650
	200/250	455	719	665
	250/300	470	754	700
	300/350	484	789	735

2 coudes 45° + 1 tuyau 1M	Øint/ext	E (mm)	H (mm)	H emboité
	80/130	773	987	933
	100/150	779	1001	947
	130/180	788	1022	968
	150/200	794	1037	983
	180/230	803	1058	1004
	200/250	809	1072	1018
	250/300	823	1107	1053
	300/350	838	1143	1089

